INAIL

CE 0100

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ORGANISMO NOTIFICATO N. 0100

DIRETTIVA 97/23/CE (PED)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

ISP. N° 081E REV.00

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
Signatory of EA, IAF and ILAC Recognition Agreement

Certificato di esame CE di Tipo

(ALL. III - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA' - MODULO B -)

Attrezzature a pressione (PED) - D.Lgs. n. 93 del 25/2/2000

Certificato n.:	**0103/16/CE**	**Rev.ne :** (*)		**Data emissione:**	**20/06/2016**
				Data scadenza:	**19/06/2026**
Fabbricante o Mandatario :	**GENCOLD srl**	**Subfornitori:**		**BITZER, BE.TA, N.G.I., KELVION, ALFA LAVAL, DANFOSS, BLONDELLE PANIMPEX.**	
Unità Operativa Territoriale di Certificazione PED:	***FORLI'***	Estremi identificativi della richiesta di esame:		**richiesta Gencold del 07/03/2016**	
Numero disegno/i del Tipo: (1)	***001-2164468***			**n° di fabbrica del prototipo:**	**2164468**
Descrizione della attrezzatura:	Unità motoevaporante ad ammoniaca / Codice: 18 - A			Categoria di rischio:	*IV*
n° e data del Protocollo INAIL:	0000647 del 10/03/2016	PS x V bar x litri o PS x DN bar:	//	Tabella di appartenenza - All. II PED:	//

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROTOTIPO DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

	CAMERA	Press. ammiss. max [bar]	T. ammiss. [°C] min °C	T. ammiss. [°C] max °C	FLUIDO Natura	FLUIDO Stato	FLUIDO Gruppo	Vol. [litri] max	DN [-] max
1	Assieme Unità motoevaporante ad NH3	17,4	-20	+120	NH3	L/V	1	//	//
2	Separatore olio NF 3529 (*)	25	+10	+120	//	L/V	1	875	
3	Ricevitore liquido NF 3531(*)	25	+10	+120	//	L/V	1	540	
4	Separatore di aspirazione NF 3530 (*)	20	-20	+100	//	L/V	1	1700	
5	Evaporatore NF 154/11149 (*)	16/18	-20	+50	//	L/V	1	68,93 /67,11	

(*) Componenti principali già marcati CE	Capacità totale [litri]:					
Nome e cognome Ispettore verifica progetto: ALBERTO CARRO	N° Ispettore:	4	6	3	2	0
Nome e cognome Ispettore verifica prodotto: ALBERTO CARRO	N° Ispettore:	4	6	3	2	0

MODELLO A - B REV. 3 DEL 03/06/15

(*) A complemento del Certificato n. rev. del
Al fascicolo tecnico ed al prototipo è stata applicata la Procedura di valutazione di conformità di Esame CE di tipo.
La progettazione e i criteri di costruzione del prototipo dell'attrezzatura a pressione, contenuti nel relativo fascicolo tecnico presentato dal Fabbricante ed agli atti della Unità Operativa Territoriale di Certificazione PED e della Sezione Tecnico Scientifica O.N. per Direttive Europee, risultano conformi alla Direttiva europea 97/23/CE.

(1) Indicare i disegni relativi a tutti i componenti della famiglia rappresentata dal prototipo.

N° progressivo specifica di addebito PED

P - 13 - 16 - 0003
(UOT) (anno) (progressivo)

Il Legale Rappresentante

INAIL
DIREZIONE CENTRALE RICERCA
IL VICARIO
Dott Piero Iacono